



КЭС
ХОЛДИНГ

ДИВИЗИОН
«ГЕНЕРАЦИЯ
ВОЛГИ»

ОАО «Волжская ТГК»
Филиал «ТЭЦ Волжского автозавода»

Открытое акционерное общество
«Волжская территориальная генерирующая компания»
Филиал «ТЭЦ Волжского автозавода»
ул. Вокзальная, 100, г. Тольятти, Самарская обл., 445028
а/я1129,
тел.: (8482)75-96-59
факс: (8482)75-97-77
сайт: www.votgk.com, e-mail: tecvaz@votgk.com

Коммерческому директору
ООО «ЮВТЕК»
Кузнецову И.В.

На факс: 8(812) 290-72-09
e-mail: info@juvtek.ru

19.05.2015. № 120/309

на № _____ от _____

о заземляющих щетках на
ТЭЦ ВАЗа

Отзыв

В периоды проведения ремонтов турбоагрегатов на ТЭЦ ВАЗа были выявлены случаи хрупкого повреждения баббитовой заливки подшипников турбин. Для ухода от данной проблемы было решено оснастить турбоагрегаты ст.№1÷11 ТЭЦ ВАЗа заземляющими щётками. Критерием выбора являлись: надёжность работы в период возможного пропаривания уплотнений турбины, простота монтажа, возможность и лёгкость обслуживания во время эксплуатации. В качестве поставщика была выбрана компания ООО «ЮВТЕК», как наиболее удовлетворяющая необходимым требованиям.

В кратчайшие сроки специалисты компании ООО «ЮВТЕК» произвели поставку нового оборудования: заземляющее токосъёмное устройство К10-1 (заземляющие щётки). При монтаже не потребовалась разборка и доработка подшипника, установка произведена на первый подшипник турбоагрегата.

Техническое обслуживание щёток практически не требуется за период работы сменного элемента (4-6 месяцев), но при необходимости, обслуживание можно производить на работающей турбине.

Новые щётки обеспечивают надёжную работу в тяжёлых условиях эксплуатации. Значительно сократились объёмы работ по перезаливке подшипников. Существенно повысилась надёжность работы турбины в целом.

Выражаем признательность компании ООО «ЮВТЕК» за качественную и надёжную продукцию. Рекомендуем, как надёжных партнёров.

Заместитель директора-главного инженера
по ремонту и КС ТЭЦ ВАЗа

Кузьмин С.Н.