



КЭС  
КОЛДИНГ

ВОЛЖСКАЯ  
ТГК

Саратовский филиал  
Саратовская ТЭЦ-5

Саратовская ТЭЦ-5  
Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК»  
г. Саратов, 410064, а/я 2563  
тел.: (8452) 675-359  
факс: (8452) 27-27-34  
сайт: www.votgk.com, e-mail: sartec5@ies-holding.com

Генеральному директору  
СП «ТермоБрест» ООО  
А.В.Корнилову  
Беларусь, г.Брест, ул.Смирнова, 66  
Факс: (10375) 162 24-71-04

27.11.2013 г. № 280/459

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

[Отзыв о работе клапанов]

*Уважаемый Александр Викторович*

На Саратовской ТЭЦ-5 на котлоагрегате ТГМЕ-464 с 2006 года установлены 16 шт. газовых клапанов типа ВН8Н-1П и 24 шт. ВН 1/2Н-4П. Данные клапана проработали 7 лет и по сегодняшний день исправно функционируют. Особенно хочется отметить высокую надежность, отсутствие отказов и сбоев в работе, достойное качество элементов теплоавтоматики, имеющих большую выносливость в температурном диапазоне -30°C+60°C. Клапана ПЗК, ПЗРК имеют необходимый регулировочный диапазон; при проведении опрессовки имеют герметичность не ниже класса А, что соответствует данным паспорта.

Клапана этой фирмы характеризует простота и удобство в использовании. Они практически не требуют технического обслуживания и работают по принципу «установил и забыл».

Всё вышеперечисленное позволяет рассматривать данные клапана как одни из лучших газовых клапанов и рекомендовать их для широкого применения в отраслях энергетики.

В 2013 году в работу на котле ТГМ-96Б, ТГМЕ 464 и ПТВМ-180 смонтированы и включены в работу газовые клапана ВН10Н-3Пст., Ду250 – 4 шт;

ВН8М-3КПст., Ду200 - 20 шт;

ВН6М-3КП ст., Ду150 -4шт;

ВН3Н-1КП ст., Ду80 -40шт;

ВН1/2Н-4П - 40шт;

ВФ3/4Н-4Н -52шт.

С уважением,  
Зам.директор-главный инженер  
Саратовской ТЭЦ-5

А.В.Жук

Исп.: В.А.Лохов (845 2)675-385  
E-mail:v.lokhov@ies-holding.com